

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

на установку и газоснабжение отопительного аппарата по
адресу: г. Торез, микрорайон 4, дом 23, кв.108

1. Выполнить проверочный гидравлический расчет внутридомовой системы газоснабжения девятиэтажного жилого дома № 23 в связи с установкой индивидуального отопительного аппарата.
2. Предусмотреть в помещении кухни установку отопительного аппарата с герметичной камерой сгорания.
3. Подключение отопительного аппарата предусмотреть от газового стояка, диаметром определенным гидравлическим расчетом (п. 1 настоящих технических условий).
4. Рабочее давление в точке подключения – 170 мм. вод. ст.
5. По результатам гидравлического расчета, при необходимости, произвести замену требуемого участка существующего газопровода (коллектора жилого дома, газового стояка).
6. Предусмотреть в месте подключения к существующему наружному газопроводу замену пробкового крана на шаровый.
7. Для учета расхода природного газа предусмотреть установку счетчика газа мембранного GALLUS 2000-U...
8. Предусмотреть установку газового фильтра и отключающего устройства перед счетчиком газа на вертикальном участке.
9. Проектирование выполнить в соответствии с требованиями ДБН В. 2.5-20-2001 «Газоснабжение», Правил безопасности систем газоснабжения Украины, инструкции завода-изготовителя.
10. Проект, выполненный по настоящим техническим условиям, согласовать с Шахтерским управлением по газоснабжению и газификации и жилищной организацией.
11. Систему отопления выполнить в соответствии с техническими параметрами отопительного аппарата. Соответствие системы отопления подтвердить актом специализированной организации.
12. Срок действия технических условий – 2 года.